

AERO® TECHNOLOGY OMNIA SCENT



CryptoScent® je zařízení určené k regulaci vůni přes klimatizační systémy v rozsáhlých prostorech: letišť, divadel, kin, nákupních center, sportovních areálů, muzeí, rekreační ploch, fitness a wellness center, konferenčních místností, showroomů atd. Zařízení může být napojeno přímo do ventilačního systému (v prostoru, kde je přívod vzduchu - v části po tzv. "lopatkách ventilátorů") nebo v horní části centrálního vedení klimatizace. Zařízení vyžaduje neustálý zdroj napájení v blízkosti místa instalace.

- Provonění až 15.000m³
- Nastavitelný začátek a konec difuze
- 49 přednastavených programů
- Možnost vlastní personalizace (dny a intervaly)



Typ zařízení: Omnia Cryptoscent®.

Systém difuze studené páry tzv. cold diffusion systém.

Patentovaná technologie Micro-diffusion AERO®(Mikro difuze).

Průměr částic 300-1000 nanometrů rovna 1 mikronu (um).

Napájení / Input

Input 100 - 240 VAC 0,6 A

Frekvence 50/60 Hz

AERO® TECHNOLOGY OMNIA SCENT



Zabezpečení: automatické vypnutí napájení - switching.



Interní zdroj napájení 12 VDC 1,5 A.

Záložní baterie Lithium 3V, CR2032 #Cryptoscent®.

Cryptoscent® lze připojit k napájení z 110V do 220V.

Interní adaptér, CE kompatibilní, dokáže převést energii v síti v 12V v použití v jednotce.

P.S. Spotřeba energie je velmi nízká.



Charakteristika OMNIA Cryptoscent®:

Výška: 36cm (33,5 cm + vývod vůně).

Délka: 28,5cm (26,2 cm + vývod napájení).

Šířka: 18,7cm (17,5 cm + šroubky / upevňovací štít na zed').

Váha: 4,8 kg.

AERO® TECHNOLOGY OMNIA SCENT



Váha náplně: 1,2kg.

Patentovaná a recyklovatelná náplň „použij a vyhod“, která obsahuje esenciální oleje v exkluzivním složení Spring Air.


Installazione OMNIA Cryptoscent®: premessa

Existují dvě základní pravidla, která je třeba dodržet při instalaci zařízení OMNIA Cryptoscent® . Jeho správné fungování je vždy závislé na správné poloze/umístění osvěžovače:

- zařízení musí být vždy umístěna níže než vstříkovací trubice vývodu studené páry;
- vstříkovací trubice pro vývod studené páry musí být natažena do co možná nejkratší vzdálenosti od zařízení (ne více než 20 cm).

Pokud tento postup není možný, je nutné alespoň zkontrolovat, že neexistují žádné inflexní (zahnuté) body nebo jiné spojovací body potrubí, a že pára může proudit bez přerušování ze systému vývodu do místa vložení trubky klimatizačního systému. Je třeba, aby se vyloučila možnost kondenzace a shromažďování stagnujících esenciálních olejů v aktu tzn. zamezení správnému úniku mikro-kapiček. Trubice nesmí být umístěna vodorovně, ale šikmo (viz níže).

AERO® TECHNOLOGY OMNIA SCENT



Přístroj musí být instalován svisle ke stabilní části stěny.



Umístěte zařízení v požadované poloze na stabilní stěnu nebo jinou stěnu vhodnou k umístění klimatizačního systému. Připevněte upevňovací desku/štít, ujistěte se, že je na té správné úrovni dle pokynů viz níže. Před umístěním přístroje zkontroluje také předem, že se v jeho blízkosti nachází elektrická zásuvka nebo připojovací skříňka. Současně s rozhodnutím o montáži zařízení ke zdi, musíte rozhodnout bod v klimatizačním systém pro speciální dotovanou trubici. K napojení může dojít buď v klimatizační komoře samotné, nebo v okruhu kanalizace, ale vždy v dostatečné vzdálenosti od ventilátorů a nikdy před samotnými filtry.

Jeho směr může být změněn v závislosti na proudění vzduchu, ale musí být v souladu s několika jednoduchými opatřeními.

P.S. U zařízení, na záporné straně / sací ventilátor UTA, umístíme trubice se zahnutým spojem směřující vzhůru pod úhlem 45° tak, že nebude docházet k blokování kanálu kondenzací vracející se zpět do potrubí.

AERO® TECHNOLOGY OMNIA SCENT



OMNIA Cryptoscent®: es. installazione 1

IMPORTANTE: ATTENZIONE A NON POSIZIONARE L'INNESTO DEI TUBI PRIMA DEI FILTRI DELL'ARIA DEL CONDIZIONATORE



Installazione del diffusore Omnia Cryptoscent® nel vano adiacente al vano di immissione aria del condizionatore

Instalace velkoplošného osvěžovače Omnia Cryptoscent® do přilehlého vstupního prostoru klimatizace.


Důležité: dejte pozor na to, abyste neumístili přípojovací trubici před filtry klimatizačního zařízení.

AERO[®] TECHNOLOGY OMNIA SCENT




Instalace velkoplošného osvěžovače OMNIA Cryptoscent[®] přímo do distribučního kanálu klimatizace.

AERO® TECHNOLOGY OMNIA SCENT



Vstřikovací trubice z hliníku (na obrázku „Tubo in alluminio...“), musí být vždy umístěna po ventilátoru přívodní jednotky (například v potrubí dostatečně vzdáleném od vrtulí). Pro maximální dosažení výsledku je nutné, aby byla orientována ve směru proudu vzduchu .



P.S. Vstřikovací trubice musí směřovat ve směru proudění vzduchu a musí být nakloněna o 45° směrem nahoru. Umístěte tak trubici přímočaře, mimo průvan a turbulence, aby nedošlo k recirkulaci a podtlak.


Installazione del tubo iniettore

AERO[®] TECHNOLOGY OMNIA SCENT



INSTALACE VSTŘIKOVACÍ TRUBICE

1° - Vyrtejte otvor s hrotem o velikosti půl palce do bodu klimatizačního zařízení, do kterého chcete vložit vstřikovací trubici (pevná trubice z hliníku). Vložte vstřikovací trubici otvorem. Najděte správnou pozici vstřikovací trubice, která produkuje dobrý přívod vzduchu.



2° - Před tím než připevníte natrvalo bílý štít s třemi šrouby ke stěně (zdi nebo plechu), zapněte zařízení a ověřte, že funguje tzn. dochází ke správné a efektivní difuzi studené páry.



1. Vždy udržujte zařízení ve svislé poloze, dávejte pozor, aby zeď, kde bude přístroj upevněn byla pevná a stabilní. Upřednostňujte pevné povrchy, a vyhněte se montáži na výklopnými dvířky, odnímatelnými nebo posuvnými panely.
2. Dbejte na to, aby byly dveře přístroje vždy dobře zavřené a uzamknuté; čelní panel může být otevřen pouze v případě výměny náplně, čištění a údržby nebo pro programování;
3. Nikdy nevdechujte studenou páru vycházející z horního vývodu v její bezprostřední blízkosti. Do 30 cm od místa difuze/vývodu, je koncentrace vonné látky velmi vysoká a inhalace takového množství vůně může vyvolat zvýšenou citlivost, podráždění očí a problémy s dýcháním.
4. Odpojte zařízení od napájení před zahájením výměny náplně, čištění, údržby, nebo v průběhu programování.

AERO® TECHNOLOGY OMNIA SCENT



DŮLEŽITÉ - čtěte ještě před samotnou instalací

Ještě před tím, než vyvrtáte otvory či umístíte přístroj, změřte důkladně prostor, kde chcete zařízení umístit. Důkladně zvažte vhodnou pozici umístění, převážně pro difuzi. Např. velkoplošný osvěžovače ARTYSCENT je nutné umístit vždy ve výšce asi 2m od země, a v jeho okolí by jste měli zabezpečit VOLNÝ PROSTOR, tak aby mohlo dokázat k difuzi studené páry (alespoň 1m).

Vyhnete se překrývání se záclony, a jinými překážky, které by mohly ohrozit volné šíření vůně; neumísťujte zařízení v oblastech se silným prouděním vzduchu, nebo v bezprostřední blízkosti sacího potrubí klimatizačních systémů. V případě výměny náplně se vždy ujistěte, že osvěžovač je v režimu OFF (stisknutím tlačítka "PR" – viz. manuál k naprogramování).

Tyto body jsou nejlepší zárukou pro správné, účinné a efektivní využívání zařízení AERO. Příjemnou vůni a příjemné OMNIA ...EMOCE!

AERO® TECHNOLOGY OMNIA SCENT



Head offices:

2, Deligiorgi Str. 174 56 Alimos,
Athens- Greece

T: +30 210 9734808, F: +30 2109945660

Factory:

Eleonas, Thiva

Voiotia- Greece, 32200

www.springair.gr

Italian Partner – Style Office:

MP srl

Via 1° maggio, 45

Te. 039 832349 – Fax. 039 6043158

www.maverik.us

Omnia Scent Technology